

ПЕРША РЕДАКЦІЯ

Зміна № 1

ДБН В.2.5-77:2014

Сторінка 1

Сторінок

«Котельні»

1. РОЗРОБЛЕНО: ПАТ «УкрНДІнжпроект»

2. РОЗРОБНИКИ: Зембицький П.Ю. (керівник розробки) Матічин П.І.

3. ЗАТВЕРДЖЕНО

ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від
_____2017 № _____

ТЕКСТ

I. П.1.2 підрозділу «Сфера застосування» викласти в наступній редакції:

1.2 Ці Норми не поширюються на проектування котелень теплових електростанцій, пересувних котелень, електрокотелень, котелень з котлами-утилізаторами, котлами з високотемпературними органічними теплоносіями та іншими енерготехнологічними котлами, котелень з котлами, теплогенераторами, на які не поширюються вимоги НПАОП 0.00-1.26, [1], продуктивністю до 0,2 МВт включно.*

*** Проектування дахових котелень продуктивністю до 0,2 МВт включно здійснюється відповідно до вимог цих норм.**

Директор

П.Ю. Зембицький