

Порівняльна таблиця тексту ДБН В.2.5-77 «Котельні» до та після зміни

№ пункту ДБН	Текст до зміни	Текст після зміни
1.2	<p>Ці Норми не поширюються на проектування котелень теплових електростанцій, пересувних котелень, електрокотелень, котелень з котлами-утилізаторами, котлами з високотемпературними органічними теплоносіями та іншими енерготехнологічними котлами, котелень з котлами, теплогенераторами, на які не поширюються вимоги НПАОП 0.00-1.26, [1], продуктивністю до 0,2 МВт включно.</p>	<p>Ці Норми не поширюються на проектування котелень теплових електростанцій, пересувних котелень, електрокотелень, котелень з котлами-утилізаторами, котлами з високотемпературними органічними теплоносіями та іншими енерготехнологічними котлами, котелень з котлами, теплогенераторами, на які не поширюються вимоги НПАОП 0.00-1.26, [1], продуктивністю до 0,2 МВт включно.*</p> <p>* Проектування дахових котелень продуктивністю до 0,2 МВт включно здійснюється відповідно до вимог цих норм.</p>