

## **Зміни до ДБН В.2.6-14-97**

Цей документ, незважаючи на його автентичність з оригіналом (друкованим чи віртуальним виданням), носить інформаційно-довідковий характер (для некомерційної діяльності) і не має статусу офіційного, навіть якщо це зазначено у тексті (електронній чи сканованій версії).

**Зміна № 1 до ДБН В.2.6-14-97**  
**"Конструкції будинків і споруд.**  
**Покриття будинків і споруд"**  
**(том 1. Проектування. Розділ 3).**  
*Затверджена та введена в дію наказом*  
*Держбуду України від 01.10.99 р. N 237.*  
*Дата введення 2000-01-01*

Пункт 3.15 доповнити приміткою 5 такого змісту:

"При переобладнанні існуючого горища на мансардний поверх допускається застосування даху з організованим зовнішнім водостоком на будинках при висоті карнизу понад 18 м за умови обов'язкового розроблення проектних рішень, що забезпечують стійкість конструктивних елементів даху до вітрового навантаження, а також запобігання зсувам снігу з покриття і утворенню полою на карнизах і у водостічних трубах".

Пункт 3.28. Таблицю 5 доповнити приміткою 6 такого змісту:

"У дахах класу ГД-1 допускається застосування дерев'яних кроквяних систем (ОП 6), що були піддані глибокому просочуванню вогнезахисними сумішами, на будинках з поверховістю 1... 9 поверхів і при влаштуванні на таких системах покровель із негорючих матеріалів".

**Изменение № 1 к ДБН В.2.6-14-97**  
**"Конструкции зданий и сооружений.**  
**Покрытия зданий и сооружений"**  
**(том 1. Проектирование. Раздел 3).**  
*Утверждено и введено в действие приказом*  
*Госстроя Украины от 01.10.99 г. № 237.*  
*Дата введения 2000-01-01*

Пункт 3.15 дополнить примечанием 5 такого содержания:

"При переоборудовании существующего чердака на мансардный этаж допускается применение крыши с организованным наружным водоотводом на зданиях при высоте карниза свыше 18 м при условии обязательной разработки проектных решений, обеспечивающих устойчивость конструктивных элементов крыши к ветровой нагрузке, а также предупреждение сползания снега с покрытия и образование наледей на карнизах и в водосточных трубах".

Пункт 3.28. Таблицю 5 дополнить примечанием 6 такого содержания:

"В крышах класса ГД-1 допускается применение деревянных стропильных систем (ОП 6), подвергнутых глубокой пропитке огнезащитными составами, на зданиях с этажностью 1... 9 этажей и при устройстве на таких системах кровель из негорючих материалов".